



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д.9, «телефон доверия» 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01,
E-mail: gu@10.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Петрозаводск, ул. Правды, д.25а, телефон: (8142) 73-02-32, факс: (8142) 73-02-41,
«телефон доверия» 79-99-99, e-mail: gpn_und@10.mchs.gov.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Беломорскому и Сегежскому районам
г. Беломорск, ул. Ленинская, д.9, тел.: 8(81437) 5-41-67, «телефон доверия» 79-99-99,
E-mail: gpn_bel@10.mchs.gov.ru

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ №5/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

Вручается: Муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования Беломорского муниципального района «Беломорский центр дополнительного образования», ИНН 1011001368, юридический адрес: 186500, Республика Карелия, г. Беломорск, пер. Школьный, д.4.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Беломорскому и Сегежскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия Таранова Сергея Константиновича от 26 января 2022 года №5, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий №10220061000200860521.
в период с 01 февраля 2022 года по 14 февраля 2022 года

1. Тарановым Сергеем Константиновичем, заместителем начальника ОНД и ПР по Беломорскому и Сегежскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Карелия;
2. Омаровым Рамином Эльмановичем, инспектором ОНД и ПР по Беломорскому и Сегежскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Карелия.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие — плановая выездная проверка
в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица:

директор Аникиева Наталья Александровна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
----------	--	--	---	----------------------

1.	В помещении кабинета №1 дымовые пожарные извещатели расположены на навесных плитках потолка, без специально монтажного комплекта, предусмотренного технической документацией на пожарный извещатель.	ст.4 ч.4, ст.6 ч.1 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», далее - №123-ФЗ, п.6.6.11 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования.», далее - СП 484.1311500.2020: «При наличии подвесного потолка ИП могут устанавливаться непосредственно на подвесной потолок или в специальные монтажные комплекты, устанавливаемые на подвесном потолке (плитах или панелях потолка). Возможность использования данных комплектов должна быть предусмотрена ТД на ИП. Монтажные комплекты для натяжных потолков должны крепиться к основному перекрытию при помощи кронштейнов, тросов и т.п. в соответствии с ТД на монтажные комплекты.».	01.10.2022 г.	
2.	Чердачное помещение центра дополнительного образования не оборудовано установками автоматической пожарной сигнализации с выводом сигнала о срабатывании в места круглосуточного пребывания дежурного персонала.	ст.4 ч.4, ст.6 ч.1 №123-ФЗ, п.4.8, таблица №3 п.42 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», далее – СП 486.1311500.2020: «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите АУП и (или) СПС, представлен в таблицах 1-4», «Чердаки в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2 - система пожарной сигнализации – независимо от площади».	01.10.2022 г.	
3.	В здании центра дополнительного образования не обеспечивается автоматический контроль исправности (целостности) шлейфов пожарной сигнализации.	ч.5 ст.83 №123-ФЗ: «Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации: Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок.», п.5.17 СП 484.1311500.2020: «Линии связи между компонентами СПА, а также линии формирования сигналов управления инженерными системами объекта необходимо выполнять с условием обеспечения автоматического контроля их исправности. Допускается линии формирования сигналов управления инженерными системами выполнять без автоматического контроля их исправности, при условии выполнения данных линий нормально-замкнутыми.», п.7.2.2 ГОСТ Р 53325-2012: «Приборы должны обеспечивать индикацию режима работы в соответствии с требованиями, изложенными в п.7.6.», п.7.6.1.4 ГОСТ Р 53325-2012: «Приборы, в зависимости от выполняемых функций должны быть снабжены соответствующими единичными одноцветными световыми индикаторами обобщенных сигналов со следующей маркировкой: «Пожар» («Внимание», «Пожар 1», «Пожар 2» отдельно); «Неисправность»; «Питание»; «Автоматика отключена»; «Пуск»;	01.10.2022 г.	

		«Остановка пуска»; «Отключение»; «Звук отключен»; «Тест». Наличие обобщенных единичных световых индикаторов «Пожар», «Неисправность», и «Питание» обязательно для всех приборов. Вместо обобщенного индикатора «Питание» могут использоваться отдельные единичные индикаторы, отображающие свечением наличие электропитания по каждому независимому вводу электроснабжения.....».		
--	--	---	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.



Предписание получил:

Директор Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования Беломорского муниципального района «Беломорский центр дополнительного образования»

Аникиева Наталья Александровна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

«08» февраля 2022 года

Сегежский

(подпись)

Заместитель главного государственного инспектора Беломорского и Сегежского районов по пожарному надзору, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по

Беломорскому и Сегежскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Карелия

Таранов Сергей Константинович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

«08» февраля 2022 года

[Signature]

(подпись)

Государственный инспектор Беломорского и Сегежского районов по пожарному надзору, инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Беломорскому и Сегежскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Карелия

Омаров Рамин Эльманович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

«08» февраля 2022 года

[Signature]

(подпись)