



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Карелия

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д.9, «телефон доверия» 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01,
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Петрозаводск, ул. Правды, д.25а, телефон: (8142) 73-02-32, факс: (8142) 73-02-41,
«телефон доверия» 79-99-99, e-mail: ugnpkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Беломорского и Сегежского районов
г. Беломорск, ул. Ленинская, д.9, тел.: 8(81437) 5-41-67, «телефон доверия» 79-99-99,
E-mail: gpnbelomorsk@mail.ru

г. Беломорск

(место составления акта)

11 часов 00 минут

(время, составления акта)

22.02.2017 года

(дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 23-21

По адресу/адресам: здание, помещения и имущество центра, расположенное по адресу: 186500,
Республика Карелия, г. Беломорск, ул. Строительная, д.18

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения ОНД и ПР Беломорского и Сегежского районов УНД и ПР Главного
управления МЧС России по Республике Карелия от 06 февраля 2017 года №23-21

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования
Беломорского муниципального района «Беломорский центр дополнительного образования»,
ИНН 1011001368

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«22» февраля 2017 года с 09 часов 30 минут до 10 часов 30 минут, продолжительность 1 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверки филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 часов 00 минут

(рабочих дней, часов)

Акт составлен:

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Беломорского и Сегежского районов
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Карелия

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С распоряжением (приказом) о проведении проверки ознакомлены:

Директор Щуковский Сергей Валентинович

(фамилия, инициалы)

«09» часов «30» минут «22» февраля 2017 года

(время, дата)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку:

Заместитель главного государственного инспектора Беломорского и Сегежского районов по
пожарному надзору, заместитель начальника ОНД и ПР Беломорского и Сегежского районов УНД и
ПР Главного управления МЧС России по Республике Карелия Таранов Сергей Константинович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН, проводившего (-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций:
не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Директор Щуковский Сергей Валентинович

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установку и систему противопожарной защиты (АУПС), а также системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ).	Ст. 83, ч.1 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: «Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях, сооружениях и строениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке», п.61 ППРРФ: «Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.»	Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования Беломорского муниципального района «Беломорский центр дополнительного образования», директор Щуковский Сергей Валентинович
2.	На объекте защиты соединительные линии АУПС не соответствуют установленным требованиям.	п.4.1 СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.», далее СП 6.13130.2009: "Кабельные линии систем противопожарной защиты	Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования

		должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR)."	Беломорского муниципального района «Беломорский центр дополнительного образования», директор Щуковский Сергей Валентинович
3.	На объекте защиты соединительные линии СОУЭ не соответствуют установленным требованиям.	п.4.1 СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.», далее СП 6.13130.2009: "Кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR)."	Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования Беломорского муниципального района «Беломорский центр дополнительного образования», директор Щуковский Сергей Валентинович
4.	В помещении фойе первого этажа, коридора второго этажа, кабинете №4, кабинете №5, кабинете №13 дымовые пожарные извещатели расположены на расстоянии менее 0,5 метра от потолочных электрических светильников дневного света.	п.13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.», далее – СП 5.13130.2009: «горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до ближайших предметов и устройств, до электросветильников в любом случае должно быть не менее 0,5 метра. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение извещателем работоспособности.»	Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования Беломорского муниципального района «Беломорский центр дополнительного образования», директор Щуковский Сергей Валентинович

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

НЕ ВЫЯВЛЕНО

(выявлено/не выявлено)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

НЕ ВЫЯВЛЕНО

(выявлено/не выявлено)

(указываются реквизиты выданных предписаний)

нарушения(-й)

ВЫЯВЛЕНЫ

(выявлены/не выявлено)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

(указываются наименования и реквизиты документов, составленных в ходе проверки)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель главного
государственного инспектора
Беломорского и Сегежского районов
по пожарному надзору, заместитель
начальника ОНД и ПР Беломорского
и Сегежского районов УНД и ПР ГУ
МЧС России по Республике Карелия
Таранов Сергей Константинович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника

(ов) органа ГПН проводившего (их) проверку)

«22» февраля 2017 года



С актом проверки ознакомлен (а), экземпляр акта со всеми приложениями получил (а):

Директор Муниципального автономного
образовательного учреждения
дополнительного образования Беломорского
муниципального района «Беломорский
центр дополнительного образования»

Щуковский Сергей Валентинович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«22» 02 2017 года

✓

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника

(ов) органа ГПН проводившего (их) проверку)

«__» ____ 201__ года

✓

(подпись)