



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Карелия

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д.9, «телефон доверия» 79-99-99, тел: 78-28-51, факс 78-50-01,

E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Петрозаводск, ул. Правды, д.25а, телефон: (8142)73-02-32, факс: (8142)73-02-41,

«телефон доверия» 79-99-99, e-mail: ugpnkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Беломорского и Сегежского районов

г. Беломорск, ул. Ленинская, д.9, тел: 8(81437)5-41-67, «телефон доверия» 79-99-99,

E-mail: gpnbelomorsk@mail.ru

Предписание №23-21/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования

Беломорского муниципального района «Беломорский центр дополнительного образования»,

юридический адрес: 186500, Республика Карелия, г. Беломорск, ул. Строительная, д.18,

ИНН 1011001368, в лице директора Щуковского Сергея Валентиновича

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, на которого возлагается ответственность по
устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

во исполнение распоряжения ОНД и ПР Беломорского и Сегежского районов УНД и ПР Главного
управления МЧС России по Республике Карелия от 06 февраля 2017 года №23-21

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного
пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 09 часов 30 минут до 10 часов 30 минут «22» февраля 2017 года, заместителем главного
государственного инспектора Беломорского и Сегежского районов по пожарному надзору,
заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Беломорского
и Сегежского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Карелия
Тарановым Сергеем Константиновичем проведена плановая проверка соблюдения требований
пожарной безопасности объекта защиты – здание, помещения и имущество центра, расположенного
по адресу: 186500, Республика Карелия, г. Беломорск, ул. Строительная, д.18

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с директором Щуковским Сергеем Валентиновичем

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установку и систему противопожарной защиты (АУПС), а также системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ).	Статья 83, ч.1 Федерального закона №123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: «Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях, сооружениях и строениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке», п.61 ППРФ: «Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта	01.11.2017 г.	

		(автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.»		
2.	На объекте защиты соединительные линии АУПС не соответствуют установленным требованиям.	п.4.1 СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.», далее СП 6.13130.2009: "Кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR)."	01.11.2017 г.	
3.	На объекте защиты соединительные линии СОУЭ не соответствуют установленным требованиям.	п.4.1 СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.», далее СП 6.13130.2009: "Кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR)."	01.11.2017 г.	
4.	В помещении фойе первого этажа, коридора второго этажа, кабинете №4, кабинете №5, кабинете №13 дымовые пожарные извещатели расположены на расстоянии менее 0,5 метра от потолочных электрических светильников дневного света.	п.13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.», далее – СП 5.13130.2009: «горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до ближайших предметов и устройств, до электросветильников в любом случае должно быть не менее 0,5 метра. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение извещателем работоспособности.»	01.11.2017 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Заместитель главного государственного инспектора Беломорского и Сегежского районов по пожарному надзору, заместитель начальника ОНД и ПР Беломорского и Сегежского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Карелия
Таранов Сергей Константинович

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) сотрудника)

(-ое) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

«22» февраля 2017 года

Предписание для исполнения получил:

Директор Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования Беломорского муниципального района «Беломорский центр дополнительного образования»
Щуковский Сергей Валентинович

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

«22» 02 2017 года



✓ (подпись)